



NEWSLETTER

04.05.2021 -
05.05.2021
Gesellenprüfung
Teil 1

08.06.2021
Gesellenprüfung
Teil 2:
Prüfungsbereiche:
Funktions- und
Systemanalyse,
Systementwurf,
Wirtschafts- und
Sozialkunde

29.06.2021 -
01.07.2021
Gesellenprüfung
Teil 2:
Prüfungsbereich
Kundenauftrag
inklusive
Fachgespräch

Innungs-Newsletter hat sich bewährt

denn in Zeiten der Informationsflut sollten die Mitteilungen der Innung keine Wiederholung bereits bekannter Nachrichten sein!

Das Team um Frank Breitenbach und Ralf Müller fasst daher Themen zusammen, die aktuell sind und viele unserer Mitglieder betreffen.

Gerne können Sie, liebe Mitglieder, interessante Themen zum Newsletter beisteuern oder entsprechende Anfragen zu Wunschthemen stellen.

Schicken Sie hierzu einfach eine Mail an unsere Geschäftsstelle buero@elektroinnung-of.de

E-Mobilität kommt ins Rollen

und damit auch die erforderlichen Ladestationen und dynamische Ladeinrichtungen.

Hierzu besuchte der Vorstand das Bildungszentrum von Schneider Electric in Seligenstadt.

Die innovative und kurzweilige Tagesschulung mit anschließender Zertifizierung vermittelte allen Teilnehmern neue Wege zu Ladeinfrastruktur und Handling der entsprechenden Hardware / Wallboxen. Einen weiteren Schub nach vorne gibt die Fördermaßnahme der Bundesregierung, welche bei der KfW beantragt werden kann. Leider sind inzwischen bereits die meisten Wallboxen ausverkauft

Fehler bei der Installation von Elektroherden

werden immer häufiger beim Anschluss von Geräten beobachtet.

Mit dem Gedanken, den Herdanschluss schon für die Umstellung auf Drehstrom vorzubereiten, ist leider auch schon der Fehler in vielen Fällen programmiert. Denn mit einer dreipoligen Absicherung B16 A ist der Neutralleiter mit 2,5mm² deutlich überlastet (48 A). Wir empfehlen hier einen LS Schalter 1-polig 20 A zu verwenden.

Bitte besprechen Sie dieses Thema mit ihren Monteuren auf der Baustelle.

Keine Impfanweisungen durch Arbeitgeber möglich

Der Arbeitgeber darf seine Mitarbeiter nicht dazu verpflichten sich impfen zu lassen.

**23.10.2021**Galaabend 100
Jahre Elektro-
Innung im Büsing-
Palais

Lebensgefahr durch unsachgemäßen Anschluss von Schukosteckdosen

findet man leider immer öfter beim Kunden vor. Der scheinbar sichere Umgang mit dem Strom verführt zunehmend die Hobbyhandwerker dazu, sich als Elektrofachkraft zu fühlen. Mal schnell ein paar neue Schalter und Steckdosen aus dem Baumarkt geholt und gegen die Alten ausgetauscht. Doch ach du Schreck, die alten Leitungen sind nur 2-polig. L und N wird für die Funktion gebraucht, also bleibt der Schutzleiter unbeschaltet. Da alles funktioniert, wird darüber auch nicht nachgedacht, was im Fehlerfall zu einer tödlichen Falle werden kann. Die klassische Nullung finden wir noch in vielen älteren Gebäuden vor.

Bitte weisen Sie Ihre Monteure im Kundendienstbereich darauf hin, ein Auge darauf zu haben

Aus der TAB

Mechanische Ferrarizähler können weiter unbefristet eingesetzt werden. Nach der Instandsetzung gelten 16 Jahre Eichdauer.

Nach TAB 2019 darf die Vorsicherung bei Dreiphasen- Zählerplätzen 50A nicht übersteigen. Bei Doppelbelegung der Zählerplätze sind nur noch max. 35A zulässig.

Ladeeinrichtungen ab einer Leistung von 3,6 kVA bis einschließlich 12 kVA bleiben zustimmungsfrei sofern ein einzelnes Zählerleerfeld für die E- Mobilität vorgehalten wird

Werbemittel!

Da wir in den letzten Wochen immer wieder Anfragen erhalten haben, möchten wir hier darüber informieren, dass Sie unsere Jubiläums Briefmarken, Briefhüllen und Kugelschreiber "100 Jahre Elektroinnung Offenbach" weiterhin bei uns bestellen können.

**Bitte senden Sie uns Ihre gewünschten Bestellungen an die
Geschäftsstelle unter: buero@elektroinnung-of.de**